



enelproduzione@pec.enel.it

PRO/PGI/O&MH/DCWP

Spett.le

- UFFICIO D'AMBITO BRESCIA
Azienda Speciale Provinciale per la regolazione e il
controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato
Pec: protocollo@pec.aato.brescia.it

e, p.c.

- ACQUE BRESCIANE S.r.l.
Pec: acquebresciane@cert.acquebresciane.it

- EDISON S.p.A.
Power Asset Division
Direzione Idroelettrica
Produzione e Manutenzione Polo 3
Pec: camonica@pec.edison.it

copia interna a:

- WATER MANAGEMENT
- TU CEDEGOLO
- HSEQ NORTHERN AREA

Oggetto: Progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento "Collettamento fognario dei Comuni di Malonno - Sonico -Edolo" - Avviso di indizione e convocazione di Conferenza di servizi istruttoria simultanea in modalità sincrona (ex art. 14 L. 241/1990)".
Parere ENEL PRODUZIONE S.p.A.

Con riferimento all'oggetto, in particolare alle Vs. note prot. 781 del 9 febbraio 2023 e prot. 945/2023 del 20 febbraio 2023, nonché facendo seguito alla seduta di Conferenza di Servizi svoltasi in data 15 marzo 2023, la scrivente Società conferma di aver avviato interlocuzioni per le vie brevi con i progettisti incarica da Acque Bresciane S.p.A. circa le possibili interferenze e sinergie sul progetto in argomento rispetto all'esercizio del nostro impianto idroelettrico di Edolo.

Diamo parere positivo con prescrizioni al progetto in argomento, segnalando la necessità di poter allacciare al collettore fognario in progetto anche le nostre utenze industriali della centrale idroelettrica di Edolo, ovvero le portate delle acque di scarico dagli aggrottamenti di impianto, nonché quelle marginali e derivanti dagli scarichi civili del fabbricato uffici di via Valeriana a Edolo (BS).





A seguito dell'incontro del 15 febbraio u.s. con i progettisti di Acque Bresciane S.p.A., è stata eseguita un'analisi per stimare il volume pompato dai 2 impianti di aggotamento (ciascuno per la semicentrale idroelettrica di Edolo costituito ciascuno da 3 pompe di aggotamento) che risulta essere pari a un ciclo di 34 minuti ogni 4 ore con una pompa da 70 l/s per ciascuna semicentrale. Ogni ciclo pompa un volume di circa 143 m³, ovvero circa 857 m³ per ciascuna semicentrale, per un totale di circa 1.700 m³/giorno per l'intero impianto di Edolo, con una portata media di circa 20 l/s e una portata massima (nel caso i due impianti partano contemporaneamente) di 140 l/s. Oltre a queste portate, che sono quelle medie giornaliere (potrebbero esserci variazioni legate alle stagioni e alle precipitazioni del periodo che potrebbero variare le infiltrazioni in caverna), è da tenere in considerazione la manovra di vuotamento della galleria di scarico/aspirazione della centrale di Edolo, che avviene mediamente ogni 10 anni. Durante questa manovra, il volume svasato attraverso gli impianti di aggotamento (N°2 pompe da 70 l/s x 2) è di circa 40.000 m³ in un tempo di circa 40 ore con una portata massima di circa 280 l/s.

Come concordato con Acque Bresciane S.r.l., si allega pianta del collettore di scarico degli aggotamenti della centrale idroelettrica di Edolo.

Per l'esecuzione dell'opera, chiediamo di concordare preventivamente con Enel Produzione la programmazione e le modalità di esecuzione delle attività di cantiere, nonché la consegna dell'area ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al fine di limitare al minimo i disagi durante la realizzazione della stessa e gestire con efficacia tutti gli aspetti che coinvolgono il quadripartito, le necessità/obblighi di rilascio di acqua e la sua programmazione nel tempo.

Inoltre, riteniamo Acque Bresciane obbligata altresì a rimettere in pristino stato eventuali manufatti eventualmente manomessi e danneggiati di proprietà di Enel Produzione, o comunque riconducibili ad essa, presenti sull'area di lavoro o nel sottosuolo della stessa.

Infine, come dichiarato in sede di Conferenza di Servizi, per la realizzazione del collettore fognario in progetto, siamo disponibili ad addivenire ad un accordo bonario per l'utilizzo dei terreni di Nostra proprietà, da formalizzare a lavori eseguiti, tramite atto di servitù presso Notaio, il cui costo sarà a carico di Acque Bresciane S.r.l.

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

MATTEO BOSSI
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.