



DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

**Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale e
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.3838200 - Fax. 030.3838696

E-mail: servizioisp@ats-brescia.it

Sede operativa:

Via Castello, 33 – 25038 Rovato

Spett.le Ufficio d'Ambito di Brescia

Cl.:2.3.04

protocollo@pec.aato.brescia.it

Trasmissione telematica

Oggetto: progetto definitivo dell'intervento "Collettamento delle acque reflue dal depuratore di Lograto al depuratore di Mairano" - 1° stralcio - convocazione di Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 c. 2 Legge 241/90.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 286/2022, trasmessa alla scrivente Equipe Territoriale Igiene 2 Franciacorta in data 20/01/2022 con prot. ATS n. 0006101, riguardante la convocazione della Conferenza di Servizi per l'esame ed approvazione del progetto di cui all'oggetto, valutata la documentazione disponibile sul sito informatico istituzionale, preso atto che, ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/06, l'approvazione dei progetti definitivi di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo all'eventuale variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; considerato che il progetto proposto prevede il collettamento dei reflui provenienti dal depuratore di Lograto, da dismettere, al nuovo impianto di depurazione del Comune di Mairano, in fase di realizzazione; preso atto che il progetto prevede anche il futuro collegamento dei collettori provenienti dai depuratori dei Comuni di Maclodio e di Brandico, di cui è prevista la dismissione; si ritiene, per quanto di competenza della scrivente Equipe Territoriale, di non avere particolari osservazioni da formulare; tuttavia, in caso di eventuale interferenza tra le opere in progetto e la zona di rispetto di pozzi ad uso idropotabile, si specifica che dovranno essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 e, a tutela della salute pubblica, si dovranno adottare ulteriori specifiche misure di protezione al momento non previste.

Si ricorda, inoltre, che dovranno essere recepiti dai singoli Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, gli aggiornamenti in merito alle fasce di rispetto degli impianti di depurazione di nuova realizzazione/dismissione.

Distinti saluti.

firmato digitalmente
Il Dirigente Medico
Dott.ssa Patrizia Vincenti

Struttura competente: Equipe Territoriale Igiene 2 Franciacorta

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Vincenti

☎ 030.3838966 - ✉ - igienefranciacorta@ats-brescia.it

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 0B22EAD12F97884180C236485904B32A58046416C7219324875F7DE9AA361044

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: PATRIZIA VINCENTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0020069/22

Data Protocollo 21/02/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO AT SBS-3KLZG-395099

PASSWORD 383f0

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

