



## Comune di Barbariga

Via Roma 31 – 25030 BARBARIGA

Tel 030/9718104 fax 030/9770962

E-Mail [tecnico@comune.barbariga.bs.it](mailto:tecnico@comune.barbariga.bs.it)

Web [www.comune.barbariga.bs.it](http://www.comune.barbariga.bs.it)

Codice fiscale 88000370176 Partita IVA 00727070989

Provincia di Brescia

UFFICIO TECNICO

Prot. 6947

Barbariga, 21 Novembre 2022

Rif prot. 6271

Spett.le

**Ufficio d'Ambito di Brescia**

Via Sant'Antonio 14

25133 Brescia

[protocollo@pec.aato.brescia.it](mailto:protocollo@pec.aato.brescia.it)

**OGGETTO: Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Collettamento delle acque reflue della pianura occidentale. Collegamento degli agglomerati del Comune di Dello". Determinazione di competenza**

Visto l'avviso di indizione e convocazione in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, comma 2, L. 241/1990 della Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Collettamento delle acque reflue della pianura occidentale. Collegamento degli agglomerati del Comune di Dello", pervenuta presso il Comune di Barbariga in data 18/10/2022, prot. 6271;

Con la presente si comunica il proprio **parere positivo** al progetto definitivo dell'intervento "Collettamento delle acque reflue della pianura occidentale. Collegamento degli agglomerati del Comune di Dello" come da documentazione progettuale pubblicata sul portale di Codesto Ufficio d'Ambito, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni.**

### Prescrizioni

1. In relazione all'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico sulla aree di proprietà comunale indicate nella documentazione progettuale si precisa quanto segue.

Resta a carico del richiedente l'onere di interpellare gli enti gestori dei servizi (Telecom, Simecom e Acque Bresciane per quanto riguarda linee telefoniche gas, acquedotto e fognatura) per l'individuazione delle reti e canalizzazioni esistenti eventualmente interferenti con i lavori in progetto.

Si precisa che la suddetta autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico ha ad oggetto la sole aree indicate nella documentazione progettuale di proprietà comunale e non riguarda strade e terreni non di competenza comunale.

La presente autorizzazione ha ad oggetto anche i successivi eventuali saggi di collaudo, la cui effettuazione andrà preventivamente comunicata agli uffici comunali.

Si riporta di seguito stralcio del Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2009:

#### STRALCIO DEL REGOLAMENTO

##### RIPRISTINI ESEGUITI SU **STRADA BITUMATA**:

1. Per scavi eseguiti su strada bituminata si dovranno eseguire le seguenti operazioni:
  - Taglio del manto bitumato con disco a macchina onde evitare il sollevamento di parti dello stesso non direttamente interessate;
  - Allontanamento dal cantiere di tutto il materiale scavato;
  - Reinterro a strati successivi di spessore non superiore a cm 50 bagnati e compressi con mezzo meccanico, eseguito con nuovo ed idoneo materiale di cava miscelato;
  - Sopra la massiciata stradale dovrà essere steso uno strato dello spessore compresso minimo di cm 8,00 di binder bituminoso: dove tale fosse di spessore superiore, il ripristino dovrà avere maggiore spessore;
  - Dopo un periodo di 10 – 15 giorni dovrà essere steso il tappeto di usura dello spessore minimo compreso di cm 3,00 dove il tappeto esistente fosse di spessore maggiore il ripristino dovrà essere uguale (lo spessore si intende compresso). Prima di procedere alla stesa del tappeto bituminoso si dovrà eseguire una idonea fresatura a freddo dell'area maggiorata in entrambi i lati di cm 100. La profondità della fresatura non inferiore a cm 3,00 dovrà essere tale da ottenere dopo la stesa d'usura una superficie complementare con quella esistente ai lati e la stessa quota della sede stradale non interessata dallo scavo. Prima della stesa del tappeto d'usura si dovrà provvedere ad effettuare la spruzzatura della superficie fresata con emulsione bituminosa.
2. L'operazione di rettifica del ripristino secondo il comma 2 del presente articolo consiste nella fresatura o scarifica di una porzione di tappeto pari alle dimensioni aumentate di cm 100 per parte e alla successiva stesa del tappeto di usura senza che rimangano, a rullatura conclusa, avvallamenti, sormonti o fessure tra le pavimentazioni.
3. Per strade asfaltate con lastricato laterale si dovrà provvedere alla scarifica della pavimentazione esistente per l'intera carreggiata ed al suo rifacimento ad una quota inferiore di cm. 1,00 dal piano del lastricato. Si dovrà inoltre provvedere al lievo e riposa in quota di tutto il lastricato medesimo.
4. Qualora le tubazioni od i cavi dovessero venire posati in corrispondenza di cordonature di marciapiedi o di aiuole, le cordonature stesse dovranno venire sistemate accuratamente mediante sostituzione degli eventuali cordoli danneggiati, e rimessa in quota di tutti i rimanenti.

2. In relazione all'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sulla aree di proprietà comunale indicate nella documentazione progettuale si precisa quanto segue.

Dovrà essere trasmesso al Comune di Barbariga il cronoprogramma degli interventi e la comunicazione di avvio dei lavori con congruo anticipo (almeno 30 gg) anche ai fini della determinazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di Canone Unico Patrimoniale.

Qualora si renda necessaria apposita ordinanza da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale si richiede di trasmettere relativa richiesta con congruo anticipo.

3. In relazione alle interferenze, ed in particolar modo all'interferenza Int. 360 (attraversamento scatolare CLS 205 x h130 cm), vista anche la nota pervenuta al Comune di Barbariga da parte del Comprensorio Seriola Barbaresca Consorzio di miglioramento fondiario in data 19/11/2022, prot. 6924, si segnala che la prevista demolizione dell'alveo in cls comporterà modifiche all'assetto idraulico del sito durante la fase di esecuzione dei lavori. Risulta pertanto indispensabile garantire la continuità idraulica durante i lavori al fine di salvaguardare gli utenti e garantire il drenaggio delle acque meteoriche. Si chiede di eseguire i lavori al di fuori del periodo irriguo o comunque di garantire la continuità idraulica sopra richiamata a tutela degli utenti a valle del punto di interferenza, avvisando il Comune di Barbariga ed il Consorzio con congruo anticipo e provvedendo in tempi celeri al ripristino dell'alveo in cls.

Il Sindaco  
Giacomo Fausto Uccelli

