

SPETT.LE

UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA

Via Sant'Antonio n. 14

25133 – Brescia (BS)

PEC: protocollo@pec.aato.brescia.it

Alla c.a. **Dott. Marco Zemello**

VAIANO CREMASCO, 04/04/2023

COMUNICAZIONE LETTERA: PROT. N. 26388 DEL 04/04/2023

OGGETTO: Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Collettamento delle acque reflue della pianura occidentale – collegamento degli agglomerati Bargnano e Frontignano" – Avviso di indizione e convocazione in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, c. 2, L. 241/1990.

PARERE S.I.M. S.R.L.

La scrivente Società Impianti Metano S.r.L. in qualità di attuale gestore della rete di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Barbariga (BS), in riferimento alla pratica in oggetto, comunica il proprio parere positivo con la prescrizione di rispettare durante l'esecuzione dei lavori in progetto quanto indicato nella ns comunicazione PROT. N. 24339 del 09/05/2022, inviata alla ETATEC, e quanto previsto nel Vs documento "D.R.04 - RELAZIONE SUL CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE".

Restando a completa disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo

Cordiali saluti

Società Impianti Metano S.r.L.



ALLEGATI:

- Coordinamento servizi interrati – PROT. N. 24339 del 09/05/2022

MP

Società Impianti Metano S.r.L.

Sede legale: Via Nelson Mandela n. 1, 26010 – Vaiano Cremasco (CR)

T. 0373 31425 • F. +39 0373 230070 • e-mail: info@societaimpiantimetano.eu

Cap. Soc. Euro 5.000.000,00 i.v. • Iscritta al registro imprese di Cremona al N. 01584260192

R.E.A. N. 184785 – Codice Fiscale 01584260192

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Sime Partecipazioni S.P.A.

Spett. le
ETATEC STUDIO PAOLETTI
VIA BASSINI 23 - 20133 MILANO

etatec@pec.etatec.it
TEL. 02 26681264

Vaiano Cremasco, 9/05/2022
Comunicazione Segnalazione: PROT. N. **24339** DEL **9/05/2022**

Oggetto: Segnalazione sottoservizi interrati in Comune di Barbariga (BS) – vie varie
Risposta Vs. mail del 28/04/2022

In ordine alla Vs. richiesta di segnalazione dei ns. servizi interrati nel comune di Barbariga (BS) – vie varie – si comunica che abbiamo evidenziato con linea verde continua le condotte del gas metano a **Bassa Pressione** sulle nostre planimetrie nelle zone da Voi indicateci, con esclusione degli allacciamenti alle utenze derivanti dalle citate condotte.

Come sopra riportato l'elaborato grafico allegato riporta l'ubicazione indicativa delle condotte gas metano, di conseguenza siamo disponibili, ad indicare sul posto le ns. condotte interrate (rete ed allacciamenti) con tracce di colore giallo, previo accordo con i tecnici della scrivente Direzione.

Gli appuntamenti per segnalazioni dovranno essere richiesti con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo dall'esecuzione delle opere

(Tecnico Società Impianti Metano s.r.l. Sig. Filipazzi – 335.7328465)

Vi preghiamo inoltre di comunicarci, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Tecnico responsabile del cantiere e l'Impresa appaltante delle opere.

Si precisa che i lavori in prossimità dei ns. impianti sotterranei dovranno essere eseguiti con la massima cura adottando tutti gli accorgimenti (es. scavo a mano) necessari per evitare incidenti e danni alle persone, alle cose e disturbi al servizio del metanodotto UNI 10576. Qualora in fase di esecuzione delle opere si verificasse l'eventuale posa di altri servizi, questa dovrà essere effettuata nel rispetto del D.M. 16.04.2008.

Ogni responsabilità per danni e/o incidenti che potessero comunque accadere in dipendenza dell'esecuzione dei Vs. lavori ricadrà esclusivamente su di Voi, fermo restando che ogni ripristino relativo ai nostri impianti dovrà essere eseguito a Vs. Spese, ma con intervento di ns. personale.

Qui di seguito alcune prescrizioni inderogabili da rispettare nella posa dei sottoservizi.

Per la posa del nuovo servizio, che interessa le condotte gas di **Bassa Pressione**, occorre che nei percorsi in parallelo venga rispettata una distanza di 50 cm, necessaria per la sicurezza d'esercizio e poter eseguire correttamente allacciamenti d'utenza, operazioni di manutenzione e/o riparazione.

Nel caso il nuovo servizio debba incrociare la ns. condotta – rete o allacciamenti - sempre di bassa pressione, è sufficiente mantenere un franco fra i due servizi pari a 20 cm.

Vi ricordiamo che i ns. impianti sono protetti catodicamente e perciò il danneggiamento, anche in forma lieve, del rivestimento protettivo dovrà essere tempestivamente comunicato alla scrivente; la riparazione dello stesso è di nostra esclusiva competenza.

Qualora la scrivente dovesse riscontrare il mancato rispetto delle prescrizioni qui sopra riportate, sarete ritenuti responsabili per qualsiasi evento e circostanza dovesse derivare alla nostra società ed a terzi, anche in termini di difficoltà nella esecuzioni di interventi, di qualsiasi natura, compresa anche la mera manutenzione; mentre, di riflesso, la Società Impianti Metano srl non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno ed evento ai Vostri sottoservizi posizionati in difformità alle prescrizioni sopra riportate.

Quanto Vi è fornito è d'esclusiva proprietà di Società Impianti Metano s.r.l. e deve essere trattato con riservatezza, non ceduto a terzi senza l'autorizzazione della suddetta Società ed è utilizzato unicamente per le attività per le quali è stato richiesto.

Gli elementi acquisiti non autorizzano in nessun caso chi in indirizzo o chi per esso ad effettuare interventi sugli impianti di proprietà di questa Società.

Distinti saluti.

Società Impianti Metano S.r.l.



Allegato:

- Ns. planimetria 092-2022-SSI-002



Società Impianti Metano s.r.l.

Via Nelson Mandela 1 26010 Vaiano Cremasco (CR)

DATA	9.02.2022	SCALA 1:5000	Codice 092-2022-SSI-002
DISEGNATO	R. GHIDONI		
VERIFICATO	M. PAVESI <i>Mario Pavesi</i>		

Descrizione: SEGNALAZIONI SERVIZI INTERRATI
zone varie - COMUNE DI BARBARIGA (BS)



 RETE GAS METANO
BASSA PRESSIONE

