



Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Vasca di prima pioggia a tutela della Riserva Regionale delle Torbiere del Sebino in comune di Provaglio d'Iseo" ai sensi dell'art. 14 ex L. 241/1990 – Verbale dell'incontro tra Ufficio d'Ambito di Brescia, Ente per la gestione della riserva naturale "Torbiere del Sebino", Comune di Provaglio d'Iseo ed Acque Bresciane S.r.l.

La riunione ha inizio presso la sede dell'Ufficio d'Ambito, alle ore 15:15

Sono presenti all'incontro (si veda il foglio presenze):

- Per l'Ufficio d'Ambito – il direttore dott. Marco Zemello, i tecnici dott.ssa Mirjana Bozinovic e dott. Gabriele Ranghetti
- Per il Proponente, società Acque Bresciane srl., ing. Sabrina Colli e ing. Silvio Mazzoldi
- Per l'Ente per la gestione della riserva naturale "Torbiere del Sebino" il direttore Dott. Nicola Della Torre
- Per il Comune di Provaglio d'Iseo, Sindaco sig. Simonini Vincenzo, l'Assessore Giancarlo Dolfini, il responsabile Ufficio tecnico ing. Marzio Consoli.

Aprire la seduta e saluta i presenti dott. Marco Zemello.

In riferimento al procedimento istruttorio avviato dal presente Ufficio in data 12 aprile 2023, abbiamo la necessità di chiudere il procedimento amministrativo, in quanto la richiesta dell'ente Riserva si configura come una seconda richiesta di integrazioni, e non sarebbe possibile interrompere nuovamente i termini: di per sé essa comporterebbe l'archiviazione dell'istanza, con successiva riapertura di un nuovo iter.

Inoltre, dobbiamo rispettare i tempi di finanziamento regionale, che all'inizio copriva tutto il costo dell'opera, ora invece copre solo una parte dei costi che sono aumentati.

Ci domandiamo come considerare lo screening su questa opera? Questa opera produce solo impatti positivi. Si tratta di un'opera che fa parte di un progetto più ampio, ma di per sé il primo lotto è funzionale ai lotti successivi, e anche da solo produce effetti positivi. Abbiamo necessità di riconsiderare lo screening in un'ottica più ampia e decidere che per iniziare basta quello, dovendo sviluppare la VINCA in un momento successivo. Si potrebbe considerare positivo utilizzare da ora risorse per sviluppare step successivi, studi, monitoraggi ecc.

Anche l'ultimo documento di Acque Bresciane ha spiegato molto bene questi aspetti, in particolare l'aspetto che si sta parlando di un'unica opera (master plan) e non di opere di mitigazione della vasca di accumulo (i lotti successivi).

Dott. Della Torre dichiara che alla luce della documentazione e delle considerazioni fatte internamente, è dell'idea che è opportuno svincolare lo studio dell'incidenza complessivo e richiedere

uno studio semplificato legato esclusivamente alla cantierizzazione e al tratto terminale (scarico). Per esempio, il periodo della nidificazione che va da marzo a giugno, non è favorevole all'esecuzione dell'opera. Richiederà di effettuare dunque uno studio di incidenza molto più semplice, sulle componenti dei lavori, mentre richiederà lo studio dei carichi antropici che incidono sulla torbiera in occasione dell'autorizzazione dello sfioratore.

Il comune (Uff. tecnico) chiede di comprendere i lavori dell'Info point (finanziato dal Comune) però in un unico appalto (nell'esecutivo e nella gara – si parla di cca 200.000 €) per semplificare gli aspetti tecnici.

Ing Colli osserva che sono due categorie di lavori diverse. Da verificare. La gara è in capo al gestore.

Dibattito sull'ottimizzazione di questi aspetti rimanda alle successive verifiche.

Dott. Zemello precisa che l'ente si dovrebbe esprimere favorevolmente all'opera in via generale, richiedendo una successiva specifica attività congiunta tra i due enti per definire i dettagli tecnici (anche la cantierizzazione, gestione traffico ecc.) della fase esecutiva e realizzativa.

Chiede ai presenti di precisare le prescrizioni, sapendo in partenza che la "direzione" dell'opera avrà ripercussioni solo positive. Precisa, inoltre che le opere del SII sono quelle inerenti propriamente rete e depuratori, devono essere attinenti per essere finanziate con la tariffa. Non ci dovrebbe essere un aggravio sul servizio idrico. Tuttavia, ci sono delle attività trasversali – quindi anche qui – per esempio le analisi, la pulizia del canale ecc. – si farà carico.

Dott. Della Torre precisa che l'obiettivo è reperire i fondi – attualmente partecipano al bando Cariplo. Ora come ora si può pensare di portare avanti le analisi ed elaborazioni, e darsi il tempo entro la scadenza dell'autorizzazione (due anni circa) per approfondire le analisi, e fare una valutazione di incidenza vera e propria. Ciò detto esprime dunque parere favorevole nei riguardi dell'approvazione del progetto definitivo.

Il Comune precisa che è rimasto irrisolto il tema dell'invarianza idraulica, sul quale i presenti concordano andranno fatte ulteriori verifiche, anche con il coinvolgimento dei referenti regionali. Conferma infine il suo parere favorevole anche alla luce dei recenti confronti con Acque Bresciane in merito alle prescrizioni già comunicate.


La riunione si conclude alle ore 16.00.

27 LUG. 2023

Angelo Simonini Vpo

Roberto Per
Maurizio
Antonio Delf
Silvio Torz
Sergio
Jh Man
Mno B...

27 LUG. 2023



COGNOME E NOME	ENTE	RUOLO	FIRMA
COLLI SABRINA	ACQUE BRESCIANE	RESP. UFFICIO PROGETTAZIONE UNICA	Sabrina Colli
MARZOLI SILVIO	ACQUE BRESCIANE	UFFICIO P. ROG. UNICA	Silvio Marzoli
DOCTINI SILVANO	COMUNE DI PROVAGLIO D'ALTO	ASSESSORE	Silvano Doctini
CONSOLI MAZZIO	COMUNE DI PROVAGLIO D'ALTO	RESP. U.T.C.	Mazzio Consoli
DELLA TORRE NICOLA	USCENA NATURALE TRACCIENE DEL SERINO	DIRETTORE	Nicola Della Torre
SIMOVINI UNGENZO	SINIGALLIA COMUNE DI PROVAGLIO D'ALTO	SINDACO	Ungenzo Simovini
RANGHETTI GABRIELE	UFFICIO D'AMBITO	TECNICO	Gabriele Ranghetti
ZETTELIO MARCO	UFFICIO D'AMBITO	DIRETTORE	Marco Zetzelio
BOZINOVIC MIRIANA	UFFICIO D'AMBITO	TECNICO	Miriana Bozinovic