

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA

Via Labirinto, 151 – 25125 Brescia – tel. 0306863227
www.consorziodibonificaogliomella.com - ogliomella@pec.it - segreteria@ogliomella.it



Brescia, 03 maggio 2024
Prot. n. 2458 - at/mb

Spett/le
Ufficio d'Ambito di Brescia
Via Sant'Antonio n. 14
25133 Brescia
pec: protocollo@pec.aato.brescia.it

Oggetto: Oggetto: Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Messa in sicurezza della strada di accesso al depuratore di Torbole Casaglia - Tracciato su via Don Salvoni" - Avviso di indizione e convocazione in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, c. 2, L. 241/1990.
Riavvio dei termini.

L'ufficio d'ambito di Brescia con nota prot. 1972/2024 del 04.04.2024 ha comunicato il riavvio dei termini procedurali relativi alla Conferenza di Servizi in oggetto a seguito del ricevimento delle osservazioni e integrazioni documentali richieste dal consorzio di bonifica Oglio Mella.

Nel prendere atto dell'aggiornamento progettuale trasmesso si ribadisce che il dimensionamento di tutti i manufatti idraulici (canaline, scatolari, ecc.) dovrà essere determinato con idonea relazione idraulica a firma di tecnico competente, e che le tombinature sono regolate dall'art. 10 del regolamento consortile di polizia idraulica.

In generale, si richiedono anche una verifica rispetto ai carichi che dovrà sopportare la strada e la spinta esercitata sulle sponde dei canali ove gli stessi abbiano sezioni a cielo aperto e rispetto all'invarianza idraulica.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE TECNICO
geom. Fabio Cugola

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
dott. Marco Bessi