

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 45001:2018

UNI EN ISO 14001:2015

**OGGETTO: PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2017/2181 - Progetto definitivo dei lavori di "adeguamento con ampliamento dell'impianto di depurazione di Davena in Vezza d'Oglio (BS)". Codice ATO intervento: "Ampliamento dell'impianto di depurazione di Vezza D'Oglio" ID01719801001 - Agglomerato Ponte di Legno AG01719801.**

***"Conferenza di servizi per l'esame e l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Adeguamento con ampliamento dell'impianto di depurazione di Vezza d'Oglio".***

**TRASMISSIONE NOTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE**

Gentilissimi,

facendo seguito alla richiesta di Codesta Stazione Appaltante Servizi Idrici Valle Camonica Srl del 13 Giugno 2024 Prot. n. 5483;

Si prende atto:

- del parere favorevole della Comunità montana di Valle Camonica del 06/06/2024;
- della nota di Terna Rete Italia Spa del 11/06/2024;
- della richiesta integrazioni documentali e contestuale interruzione dei termini dell'Ufficio d'Ambito di Brescia del 13/06/2024;

Per significare quanto segue:

Nella progettazione esecutiva si terrà conto delle prescrizioni relative al parere favorevole del Parco dell'Adamello, per cui:

- Si cercherà di allineare il fabbricato sull' lato ovest fin dove possibile;
- Il materiale di risulta degli scavi e demolizioni viene già conferito in discarica autorizzata come da computo metrico estimativo;
- Le acque intercettate negli scavi verranno convogliate in aree sicure;
- Le scarpate verranno inerbite con efficacia così come tutte le superfici che verranno a trovarsi scoperte;
- I luoghi a fine lavori verranno lasciati puliti e in ordine.

Facendo seguito alla nota di Terna Rete Italia Spa:


- Si terrà conto di tutte le modalità operative riportate;
- Si prende atto della procedura per la protezione e la sicurezza dei lavori riguardanti il tracciato AT;
- Si comunica che in fase di progettazione è stato effettuato sopralluogo congiunto con Enel Distribuzione (Unità Tecnici UT Brescia Sig. Raffaini Diego) e Stazione Appaltante, in data 09 Gennaio

2023, stabilendo di inserire nelle Somme a disposizione del Quadro Economico un capitolo di spesa per i lavori di spostamento del traliccio Enel i cui lavori dovranno essere completati inderogabilmente prima dell'avvio dei lavori di cui all'oggetto

- Come indicato anche da TERNI il cavo dell'alta tensione interrato è esterno all'area dei lavori

Falconara Marittima  
01 Luglio 2024

Ingegneria Ambiente Srl  
Ing. Enrico Maria Battistoni

  
INGEGNERIA AMBIENTE S.R.L.  
VIA DEL CONSORZIO, 39  
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)  
P.IVA 02090080421

**siv-srl@gigapec.it**

---

**Da:** ingegneriaambientesrl@pcert.it  
**Inviato:** giovedì 4 luglio 2024 16:16  
**A:** siv-srl@gigapec.it  
**Oggetto:** note progettista conferenza servizi vezza d'oglio.  
**Allegati:** SIV - Risposta integrazioni-signed.pdf

C. A. Dott.ssa Cristina Valgolio

Si trasmettono le note del progettista per la conferenza servizi  
vezza d'oglio.

saluti cordiali



ingegneria ambiente